



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA BASILICATA
SERVIZIO TECNICO
POTENZA

Prot. 2791/ST

e-mail

11 MAR. 2016

Potenza.....
Via dei Mille- Tel. 0971/263311
Fax Segreteria 0971/37499

Alla Direzione della C.C. Potenza

e p.c. All' Ufficio della Contabilità e della
Programmazione Economica
Sede

All' Ufficio dell'Organizzazione, delle
Relazioni, del Personale e della
Formazione
Sede

A UILPA Penitenziari
Coordinamento Regionale di
Basilicata
Potenza
basilicata@polpenuil.it

Oggetto: **C.C. Potenza – quadri elettrici generali.**
(Rif. Prot. C.C. Potenza n. 4699 del 09/03/2016)

Con riferimento alla richiesta in oggetto, vista l'allegata relazione tecnica, della quale si prende atto dei contenuti, considerate le motivazioni ivi espresse e la modica spesa prevista, si invita codesta Direzione ad acquisire uno o più preventivi di spesa, per l'installazione di interruttori orari o crepuscolari sui circuiti di illuminazione esterna e l'aggiornamento della documentazione tecnica relativa al quadro elettrico e a trasmetterli a questo Servizio Tecnico, per le opportune valutazioni tecnico – economiche.

Si rimane in attesa di riscontro.

Il dirigente
dott.sa Maria  Petraccone

Al Sig. Provveditore

Sede

Oggetto: **C.C. Potenza – quadri elettrici generali.**
(Rif. Prot. C.C. Potenza n. 4699 del 09/03/2016)

Con riferimento alla nota richiamata in oggetto, si rappresenta che:

- 1) i recenti lavori di sostituzione del quadro elettrico generale, che hanno ricalcato la situazione circuitale preesistente, hanno già avuto come finalità la risoluzione di una situazione cronica di bassi livelli di sicurezza, col personale preposto che azionava gli interruttori su apparati obsoleti e privi di protezioni differenziali; lo stato attuale, dal punto di vista della sicurezza è pertanto notevolmente migliorato, nonché rispondente alla vigente normativa tecnica;
- 2) la richiesta della UILPA può essere in ogni caso esaudita, con un intervento di modica entità (si prevede una spesa di circa 1.500,00 €, I.V.A. compresa) contemplante l'installazione di interruttori orari o crepuscolari sui circuiti di illuminazione esterna e l'aggiornamento della documentazione tecnica relativa al quadro;
- 3) l'automatizzazione dell'accensione delle luci comporterebbe comunque una minore sollecitazione degli interruttori automatici esistenti, che non sarebbero più utilizzati per il sezionamento dei circuiti, col conseguente allungamento della loro durata;
- 4) il rendere automatico il processo di accensione delle luci, svincolerebbe lo stesso dall'errore umano, evitando che venga eventualmente ritardato per banali dimenticanze; inoltre, comporterebbe una riduzione del numero di persone autorizzate ad accedere al quadro, con ulteriori ricadute positive sull'ordine e sulla sicurezza penitenziaria.

Potenza, 10 marzo 2016

Il funzionario tecnico
ing. Giuseppe Mastronardi

